

エコネット屋根タイプ実証結果




某テナント様

折板屋根 220㎡



施工前

施工後



ネット無 屋根温度

ネット無 室内天井温度

ネット下 屋根温度

ネット有 室内天井温度

遮熱効果 マイナス30.6°C 遮熱効果 マイナス7.4°C